

NAŠA ZNAČKA/PREVÁDZKA
ON/MV/48/2024/ČP4

VYBAVUJE/LINKA
Marek Vnuk
0911 405 246

ŠALA/DŇA
24.09.2024

Vážený obchodný partner,

obraciame sa na Vás ako na možného dodávateľa požadovaného riešenia, bližšie špecifikovaného v tomto zadaní výberového konania. V prípade Vášho záujmu si Vás dovoľujeme požiadať o vypracovanie ponuky a účasť vo výberovom konaní.

1. Predmet zadania

Realizačná projektová dokumentácia – Inštalovanie nových ručných ventilov pre odvodušňovanie 010-E-510-1,2 – III.kolo.

2. Popis súčasného stavu

V súčasnosti sa na požadovaných miestach ventily nenachádzajú.

3. Požadované riešenie

Návrh riešenia spočíva v inštalovaní dvoch za sebou nasledujúcich ručných ventilov na vstupné potrubné vetvy do výmenníkov E-510 1 a 2 (spolu 4 ventily) na miestach s najvyššou výškou v rámci predmetného potrubného systému. Na vstupné potrubie 010-300-AG-10701 (v prípade trasy do E-510-1) a na vstupné potrubie 010-300-AG-10702 (trasa do paralelne zaradeného výmenníka tepla E-510-2) požadujeme inštalovať po 2 ručné ventily s tým, že na konci druhého ručného ventilu by bola osadená zaslepovacia príruha. Pripojenie požadujeme navrhnuť s navarením krátkej časti potrubia priemeru 3/4 " na existujúci návarok (viď obr. č. 2 - v prípade trasy do E-510-1). V prípade paralelnej trasy do E-510-2 (kde sa príslušný návarok nenachádza). Požadujeme navarenie nového návarku do potrubnej vetvy (viď obr. č. 3). Na návarok sa bude pripájať krátky úsek rúry priemeru 3/4 ", na ktorom budú prírubovo spojené 2 ručné ventily a zakončené záslepkou. Prírubby jednotlivých prírubových spojov budú medzi sebou vodivo prepojené. Ak to hrúbka líšt prírub dovolí, tak napr. X-BT metódou od HILTI, prípadne iným vhodným spôsobom. Pri tlakovej skúške sa použije ako médium demineralizovaná voda, ktorú bude možné z dostupných odkaľovacích ventilov čpavkového zberača vypustiť a odvzdušniť zariadenie bude možné pomocou nových ventilov. S osadením tepelnej izolácie na novo uvažované zariadenia sa v tomto prípade neuvažuje. Obsluha ventilov, počas tlakovej skúšky bude z dostupných plošín inštalovaných v tesnej blízkosti aparátov E-510 1/2.

Navrhovaný strojní materiál:

Položka	Počet	Tlaková trieda	Priemer	Základný materiál
Ručný ventil vlnovcový	4 ks	300 lbs	3 / 4 "	ASTM A105
Príruha typ SW	4 ks	300 lbs	3 / 4 "	ASTM A350 Gr.LF2
Tesnenia špirálové	6 ks	300 lbs	3 / 4 "	AISI 316/Grafit
Skrutky 5/8 " x 75 mm	24 ks	300 lbs	3 / 4 "	A193 Gr.B7/A194

Matice	48 ks	300 lbs	3 / 4 "	A193 Gr.B7/A194
Návarok typ sockled SW	2 ks	3000 lbs	3 / 4 "	A350 LF2
Rúra bezšvová 26,7 x 3,91 mm	3m	300 lbs	3 / 4 "	A333 Gr.6

Poznámka: návarok sa nevyrába v tlakovej triede 3000 lbs, v oficiálnej dokumentácii špecifikácie potrubných tried tzv. Piping

class summary and piping classes (podľa ktorej je pre konkrétny typ potrubia na prevádzke Čpavku zvolená tlaková trieda a materiálové prevedenie) je v prípade návarku pre tento typ potrubia uvažovaná tlaková trieda 3000 lbs.

Súčasný parametre potrubia na ktorom bude vykonaná inštalácia:

Prevádzkové hodnoty	
Médium	Plynný čpavok
Tlak	1,39 MPa
Teplota	108 °C
Projektované hodnoty	
Tlak	2,50 MPa
Teplota	140 °C

Požadujeme:

- Vypracovanie **Dielenskej projektovej dokumentácie**, vrátane návrhu úprav potrubí, ich skúšania v zmysle STE EN 13 480, spracovanie rozpisu materiálu na realizáciu v zmysle prílohy - Piping Class Summary a povrchovej úpravy
- Odsúhlasenie Realizačnej projektovej dokumentácie na TISR.
- Zakreslenie zmien do PID dokumentácie a izometrií (v prílohe VK).
- Dodanie RPD v papierovej forme 5x a 1x v elektronickej forme (na USB kľúči)
- **Nepožadujeme prepočet trasy.**

Výkresy tvoria prílohu tohto VK.

Obrázky 1,2,3 sú na konci tohto zadania.

V cenovej ponuke uchádzač uvedie požadované protiplnenia. Ak nebude mať žiadne, aj takúto skutočnosť žiadame uviesť v CP.

4. Náležitosti ponuky

Kompletná ponuka bude obsahovať dole uvedené body. Technická a cenová časť budú doručené osobitne a to tak, že technická časť nebude obsahovať cenu.

Technická časť :

dodacie podmienky a lehoty:

- Projektová dokumentácia podľa NV č. 508/2009 vrátane návrhu úprav
- Súpis materiálu a nákladov
- Sprievodná správa
- Súhrnná technická správa
- Ostatné požiadavky vyplývajúce z tohto zadania, tvaromiestnej obhliadky a na základe platnej legislatívy SR a EU.
- Overenie RPD na TISR.

Cenová časť:

- položkovitá a celková cena za požadované dielo
- platobné podmienky
- požadované protiplnenia dodávateľa (ak existujú)
- Dodanie PD v papierovej forme 5x a 1x v elektronickej forme (na USB kľúči)

Platobné podmienky (Duslo, a.s. zálohovú platbu neposkytuje, 100% po protokolárnom odovzdaní diela, splatnosť faktúry min. 60 dní),

5. Predloženie cenovej ponuky do : 05.11.2024, 09:00 hod.

Rozhodujúce je ponuku vložiť do prostredia Promitea do konca termínu podávania ponúk, inak nebude dodávateľ zaradený do výberového konania.

Termín obhliadky: po dohode

6. Kontaktné osoby zadávateľa :

Pre výberové konanie:

Ing. Marek Vnuk
☎ +421 911 405 246
e-mail: marek.vnuk@duslo.sk

Pre technické otázky:

Ing. Július Bečko
☎ + 421 0901 919 377
e-mail: Julius.Becko@duslo.sk

7. Miesto výkonu prác a požadovaný termín ukončenia prác : Duslo a.s., prevádzka ČP4, 11/2025

8. Požiadavky na dodávateľa

- a) Jedným z povinných kritérií zaradenia dodávateľa do výberového konania je **kontaktovať zamestnanca zadávateľa (Duslo, a.s.)** za účelom oboznámenia sa s miestnymi podmienkami a absolvovaním obhliadky. Termín osobnej obhliadky a podmienky vstupu do Duslo, a.s. si prosím vopred dohodnite s kontaktnou osobou, uvedenou v bode 6.
- b) K tomu aby bola obhliadka zrealizovaná treba byť usstrojený na základe interných Bezpečnostných pravidiel pre zamestnancov iných organizácií (kontraktorov) vrátane jej príloh. To znamená, že treba byť oblečený v pracovnom odev – multinormový odev, prilbe, mať únikový respirátor (maska), pracovnú obuv S3, ochranné okuliare (viď. Príloha výberového konania). Ustrojený, treba prísť už pred vstupom do areálu. V prípade, že spoločnosť nedisponuje nejakým z hore uvedených pracovných prostriedkov je možné po telefonickom dohovore zabezpečiť jednorazový pracovný odev, prilbu a masku.
- c) Odvoz a likvidáciu stavebného odpadu a odpadu, ktorý vznikne pri realizácii diela zabezpečí zhotoviteľ na vlastné náklady. V prípade, že ide o odpad, ktorý nie je spáliteľný treba vykladať, že bol takýto odpad odvezený na skládku a zlikvidovaný (uložený).
- d) Odvoz a likvidáciu železného odpadu zabezpečí zadávateľ. Zhotoviteľ uloží železný odpad na určené miesto zadávateľom.

- e) Realizátor pred začatím prác musí prejsť školením na BOZP na základe, ktoré získa povolenie na prácu a na vystavenie vstupu do areálu. Náklady na obstaranie identifikačného preukazu znáša realizátor.
- f) Kompletné dielo musí spĺňať všetky zákonné náležitosti a to podľa SN, STN a EN a iných právnych predpisov, ktoré s realizáciou diela súvisia.

9. Organizácia a podmienky výberového konania

Výberové konanie je organizované formou elektronických obálok systému elektronických nákupov AGROFERT a.s., v aplikácii Promitea. Zadávateľ preto týmto vyzýva uchádzača, aby sa, ak tak ešte neurobil, zaregistroval v systéme elektronických nákupov AGROFERT a.s. na adrese: <https://cn.agrofert.cz>. Detailný návod na registráciu do systému elektronických nákupov je popísaný na adrese www.agrofert.cz/?1462/centralni-nakup.

Registrácia je spoplatnená sumou – 0,- Kč (bez DPH) ročne pre účasť na výberových konaniach Duslo, a.s. (lokálna registrácia) alebo 5.000,- Kč (bez DPH) ročne za registráciu pre účasť na výberových konaniach celej skupiny AGROFERT a.s. Pre registráciu, prípadne pri problémoch registrovania sa, resp. pri vkladaní cenovej ponuky do systému elektronických nákupov AGROFERT a.s., obráťte sa na referentku centrálného nákupu:

Markéta Vodárková

☎ +420 720 980 098 ; + 420 272 192 423

e-mail: marketa.vodarkova@agrofert.cz

Výberové konanie v prostredí Promitea sa skladá z jedného, príp. viacerých kôl predkladania ponúk (zadávacie kolá), a spravidla posledným kolom, ktorým je elektronická aukcia.

- Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku, ktorá musí byť vypracovaná podľa podmienok a požiadaviek tohto zadania výberového konania. Uchádzač sa zúčastňuje výberového konania výhradne na vlastné náklady.
- Zadávateľ si vyhradzuje právo zrušiť alebo pozastaviť prebiehajúce výberové konanie, resp. zrušiť alebo zopakovať ukončené výberové konanie, i právo odmietnuť predložené ponuky, a to aj bez udania dôvodu, o čom bude uchádzač informovaný.
- Výberové konanie sa skladá z jedného, príp. viacerých kôl predkladania ponúk (zadávacie kolá), a spravidla posledným kolom, ktorým je elektronická aukcia. O počte kôl výberového konania a realizácii elektronickej aukcie rozhoduje výhradne zadávateľ.
- Víťazovi výberového konania nevzniká žiaden nárok na uzatvorenie zmluvy so zadávateľom.
- Do súťaže nebudú zaradené ponuky:
 - ktoré neboli odoslané v určenom termíne
 - ktoré nespĺňajú všetky zadávateľom definované požiadavky,
 - ak sa uchádzač nezúčastnil tvaromiestnej obhliadky (v prípade, že je zadávateľom požadovaná).
- Zadávateľ si vyhradzuje právo upraviť rozsah predmetu výberového konania medzi jeho jednotlivými kolami.
- Uchádzač sa musí pred odovzdaním ponuky informovať o povahe predmetu výberového konania. Prípadné nejasnosti je nutné pred podaním ponuky konzultovať s kontaktnými osobami zadávateľa uvedenými v bode 6.
- Nedostatočná informovanosť neoprávňuje uchádzača požadovať dodatočnú zmenu ponuky z hľadiska jeho obsahu alebo ceny, ak bolo ukončené výberové konanie.
- Zadávateľ požaduje, aby účastníci výberového konania počas jeho priebehu a pri realizácii diela dodržiavali najvyššie etické princípy vrátane protikorupčnej praxe. Vyhlasovateľ definuje pre dosiahnutie tohto účelu pojem „korupčné jednanie“ – čo znamená návrh, sľub alebo odovzdanie, rovnako ako požadovanie alebo prijatie akýchkoľvek výhod, odmien a darov.
- Výber víťaza výberového konania je plne v kompetencii zadávateľa, bez účasti uchádzačov alebo ich zástupcov.

10. Záverečné ustanovenia

- Uchádzač predložením cenovej ponuky akceptuje všetky podmienky tohto výberového konania, prehlasuje týmto, že bol o nich informovaný, rovnako, že všetky jemu nejasné body podmienok si pred podaním ponuky vyjasnil s


oprávnenými zástupcami zadávateľa. Ďalej, že všetky dodacie a technické podmienky diela boli do kalkulácie cien zahrnuté. Uchádzač odoslaním ponuky vyjadruje záväzok tieto podmienky plniť.

- Vybraný uchádzač v priebehu plnenia predmetu výberového konania musí akceptovať
- všeobecné zmluvné podmienky Dusla, a.s., <https://www.duslo.sk/sk/informacie-pre-partnerov>
- organizačnú smernicu Bezpečnostné pravidlá pre zamestnancov iných organizácií (kontraktorov) vrátane jej príloh, <https://www.duslo.sk/sk/informacie-pre-partnerov>
- Uchádzač prehlasuje, že má oprávnenie dodávať tovar/materiál, resp. vykonávať činnosti v rozsahu požadovaného týmto zadáním.
- Výber zhotoviteľa sa neriadi zákonom o verejnom obstarávaní č. 523/2003 Z. z. v platnom znení.
- Informácie získané počas výberového konania sú pre obe strany dôverné a nesmú byť poskytnuté tretím stranám.
- Všetky dokumenty (cenová ponuka, tech. ponuka atď.) tohto výberového konania sú pre zhotoviteľa právne záväzné a to momentom podania ponuky do systému Promitea, alebo inou formou, napr. elektronickou poštou (email-om).
- Tento návrh na predkladanie ponúk do výberového konania (táto informácia o výberovom konaní) a jeho obsah sú výlučne len informatívneho a nezáväzného charakteru. Jeho obsah sa nepovažuje za návrh k uzavretiu akejkoľvek zmluvy, ani za akceptáciu akejkoľvek ponuky, či za akékoľvek iné konanie, z ktorého by bolo možné usudzovať, že sa uzatvorenie akejkoľvek zmluvy či akceptovanie akejkoľvek ponuky javí ako vysoko pravdepodobné, pokiaľ nie je výslovne písomne uvedené, že sa jedná o záväzný charakter obsahu tohto návrhu na predkladanie ponúk do výberového konania. Uchádzač (adresát) tohto návrhu na predkladanie ponúk do výberového konania súčasne berie na vedomie, že z prípadného ukončenia výberového konania a/alebo ukončenia vyjednávania o zmluve v akejkoľvek fáze, a to i bez vážneho dôvodu, nie je možné vyvodzovať žiadne právne následky.
- Akékoľvek fáza výberového konania a/alebo účasť uchádzača vo výberovom konaní a/alebo prípadne oslovovanie uchádzača v rámci výberového konania a/alebo v súvislosti s tým a/alebo akákoľvek vyjednanie o zmluve nepredstavuje právny záväzok zadávateľa k uzavretiu zmluvy. V medziach právneho poriadku je zadávateľovi ponechaná vôľa uzavrieť zmluvu slobodne.

11. Prehlásenie uchádzača

- uchádzač si je vedomý svojej povinnosti odvieť riadne DPH správcovi dane a zaväzuje sa DPH riadne, včas a v správnej výške z predmetného obchodu odvieť.
- nie je v vedený v zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky
- je v ekonomicky dobrej kondícii a nie je osobou ohrozenou vstupom do konkurzného alebo reštrukturalizačného konania, resp. osobou, proti ktorej by bolo vedené exekučné, konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, nevedie žiadny spor, v ktorom by neúspech viedol k záväzku, ktorého splnenie by bolo nemožné alebo by hospodársky destabilizovalo predávajúceho
- riadne a včas plní všetky svoje splatné záväzky a nenastali u neho dôvody na zrušenie registrácie podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu Zákona o DPH.

Obr. č. 1 – vyznačenie navrhovaných odvzdušňovacích ventilov na tg. schéme




Pozn.: vhodné umiestnenie pre osadenie odvzdušňovacích ventilov je na najvyšších miestach t.j. na vstupných potrubných vetvách smerom do výmenníkov tepla E-510 1/2.

Obr. č. 2 – návrh inštalácie na potrubí 010-300-AG-10701 smerom do E-510-1



Pozn.: využije sa existujúci návarok na potrubí

Obr. č. 3 - návrh inštalácie na potrubí 010-300-AG-10702 smerom do E-510-2



Pozn.: na tomto mieste je potrebné navariť najprv návarok do potrubia. Následne treba privariť na návarok časť potrubia o priemere 3 / 4 ", privariť prírubu a napojiť nové ventily spolu so zaslepovacou prírubou.

Tešíme sa na Vašu ponuku a ostávame s pozdravom.
Tento dokument je platný aj v elektronickej forme bez podpisu.

Ing. Marek Vnuk

Úsek nákupu a logistiky/ÚNaL
Phone: +421 31 775 43 97
Mobil: +421 911 405 246
E-mail: marek.vnuk@duslo.sk